

辽宁省沈阳市中央生态环保督察拟销号群众举报问题查处情况公示第八批

(2021年11月9日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2LN202104250017	沈河区热闹路风雨坛街五爱泵站,排放刺鼻气味废气。	沈阳	2021年4月28日,沈阳水务集团与市水务局、市市政公用局到现场调查。经查,在沈河区热闹路风雨坛街无排水泵站,投诉所说五爱泵站位于五爱街与科普路交叉口,距离投诉点3.5公里。现场对沈河区热闹路风雨坛街东、西、南、北侧排水井实地勘察,判断投诉地点东、西侧排水井偶有异味,随后对东南角三个雨水井、两个窨井,西北角四个雨水井、两个窨井逐一判断,为路东、西侧排水井散发产生。	部分属实	为了解决气味扰民问题,市水务集团组织专业清扫队伍,已开始配备相应机械设备对该地区市管排水设施进行清掏养护,5月4日完成。同时今后将加大清扫频次,日常加强对此处所辖排水管线巡查频次,发现问题及时处理,解决刺鼻异味问题。	无

2	D2LN2 02104 22005 5	于洪区丁香水岸1期园区外的排水管比小区内的市政排水管高，导致污水排不出去，每到下雨天园区内就返水，臭水扰民严重。	沈阳	<p>沈阳水务集团排水公司于2020年3月1至7月15日实施了沈阳市排水防涝补短板项目二期二批EPC项目-松山路污水管道工程建设，本工程沿松山西路，起点为宁江东街，终点为元江街，由东向西铺设污水管道，共涉及松山西路沿线共计19个小区的雨污水混接摘除，其中包括丁香水岸1期小区南侧的松山西路污水管线改造。本工程将松山西路两侧小区污水接入新建污水管线，并由新建污水管线输入松山路泵站，原有园区南侧（松山西路）污水出户井与新建污水管线的连接管与原有小区污水出户管线高差一致，两侧小区雨水管线保持不变，仍由原有雨水暗渠传输；将汀江街西侧污水出户井连接至污水管网。2020年11月24日在建设单位组织下，完成竣工验收工作。</p> <p>2020年7月工程完工后，两侧小区污水可以正常流入新建管线，实现了雨污分流。截至环保督察组进驻前，我公司未收到任何举报和投诉问题。4月23日我公司现场勘查，松山西路污水井水位距离地面均在2米以上，小区污水连接管在水位以上，不能造成返水现象。</p>	属实	<p>投诉举报内容“污水返水产生臭味”。因为本工程的实施，已经将沿线出口雨水、污水管道混接摘除，园区污水通过市政污水管线排出，雨水管线不再混合污水，杜绝了污水返流产生恶臭的问题。新建污水管网位于地下8米，污水连接井液位为地下3米，低于园区管线。在接到投诉案件后，沈阳水务排水公司会同市政公用局、于洪区排水管理部门、设计勘察单位多次到现场对该小区排水情况进行了深入勘察，发现该区域排水问题主要集中在汀江街排水管线。为解决汀江街排水问题，共同确定了改造方案，在汀江街新建一条污水管线，接入汀江街污水支线后引入松山西路污水干线。由于洪区提供管网资料，设计单位进行工程设计，由沈阳水务排水公司负责工程施工。目前，已完成前期现场测量，正在进行施工图设计，预计5月15日进场施工，力争7月初完工。在工程改造期间，我公司派专人跟踪小区排水情况，如发生污水返水问题，及时采取应急措施疏通管道，消除积水。</p> <p>同时，也请相关部门排查园区排水管网，确保园区雨污管网混摘彻底、有效。</p>	无
---	------------------------------	--	----	--	----	---	---

3	D2LN2 02104 23004 7	铁西区滑翔五金城南侧 10 米，二环边上的污水处理泵站，异味严重扰民。	沈阳	滑翔泵站建于 1994 年，该站为雨污合建泵站，位于铁西区揽军路与细河交汇处的东北侧，是重要的生活污水提升泵站。日常主要负责将揽军路以北，沈辽路以南，胜利大街以西，腾飞二街以东的滑翔居住区生活污水提升至市政管网，输送至下游污水处理厂，泵站 24 小时抽升运行。关于异味扰民问题，滑翔泵站按当时建造设计标准，进水和出水池均为敞开式，泵站运行时进出水池附近会有异味产生。	属实	4 月 26 日，市水务集团启动应急程序，组织人员到达泵站现场进行相关数据测量，编制施工方案。除臭工程计划 5 月 1 日开始实施，目前已完成施工。除臭设施正式投入运行后，将彻底解决滑翔泵站异味问题。	无
---	------------------------------	-------------------------------------	----	---	----	--	---

以上群众举报问题查处情况向社会公示，公示期内如有异议，请以信函或者电话形式署联系方式，向沈阳水务集团有限公司反馈。邮寄的以寄出邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2021 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 18 日（公示期 10 日）

受理部门：沈阳水务集团有限公司

联系电话：22703169

邮寄地址：沈阳市和平区和平北大街 43 号